

# Prüfbescheinigung Lagertank mit Ausrüstungsteilen Wiederkehrende Prüfung nach VAWS



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

## Bei Rückfragen:

Abteilung Dampf und Drucktechnik  
Telefon: 0371 4343-255  
Telefax: 0371 4343-258  
E-Mail: frank.schroeder@tuev-sued.de

Agrocent-Venusberg GmbH

Gelenauer Str. 19  
09430 Venusberg

### Standort:

Agrocent-Venusberg GmbH

Gelenauer Str. 19  
09430 Venusberg

Kundendaten

TÜV Equipment: 1931964  
Passwort Netinform: voivs0if  
Prüfbuch-Nr.: 6000900877001

TÜV-Daten

Gefährdungsstufe: C  
maßgebl. WGK: 2  
Volumen: 50,000 m<sup>3</sup>  
Rohrleitung [o/u]: 2 /  
Baujahr: 1992  
Einbauort: Oberirdisch im Freien  
Fabriknummer: 20/6946  
Medium: Diesel

Anlagendaten

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig, wenn im Papier ein Wasserzeichen "TÜV" sichtbar ist.

**Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2015**

**Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.**

Tag der Prüfung: 26.05.2011

Sachverständige(r)

Bernd Steiniger

Anlage: Objektdatenblatt

