

Prüfbescheinigung Lagertank mit Ausrüstungsteilen Wiederkehrende Prüfung nach VAWS



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Bei Rückfragen:

Abteilung Dampf und Drucktechnik
Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: frank.schroeder@tuev-sued.de

Agrocent-Venusberg GmbH

Gelenauer Str. 19
09430 Venusberg

Standort:

Agrocent-Venusberg GmbH

Gelenauer Str. 19
09430 Venusberg

Kundendaten

TÜV Equipment: 1931964
Passwort Netinform: voivs0if
Prüfbuch-Nr.: 6000900877001

TÜV-Daten

Gefährdungsstufe: C
maßgebl. WGK: 2
Volumen: 50,000 m³
Rohrleitung [o/u]: 2 /
Baujahr: 1992
Einbauort: Oberirdisch im Freien
Fabriknummer: 20/6946
Medium: Diesel

Anlagendaten

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig, wenn im Papier ein Wasserzeichen "TÜV" sichtbar ist.

Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2015

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 26.05.2011

Sachverständige(r)

Bernd Steiniger

Anlage: Objektdatenblatt



Industrie Service

Objektdatenblatt nach VAWS

Lagertank und dazugehörige Ausrüstungsteile

Wiederkehrende Prüfung nach VAWS

Die Daten wurden anlässlich einer erstmaligen/wiederkehrenden Prüfung durch Bernd Steiniger am 26.05.2011 erfasst.

Betreiber:	Agrocent-Venusberg GmbH	Equi-Nr.:	1931964
		Prüfbuch-Nr.:	6000900877001
		Inventar-Nr.:	
	Gelenauer Str. 19	Gem./Flur:	/
	09430 Venusberg	Bescheid:	Anzeige sächs.WG
		Bescheiddatum:	29.06.2005
Aufstellungsort:		Aktenzeichen:	692.634.01524-05-VENU
	Agrocent-Venusberg GmbH	Objektart:	Lagertank
		Volumen [m³]:	50,000 M3
		Gefährdungsstufe:	C
		maßgeb. WGK:	2
	Gelenauer Str. 19	Anlagenkataster:	nein
	09430 Venusberg	Löschw. Rückh.:	nein
		Hersteller/Lieferer:	W. Ermert GmbH
		Herstelljahr:	1992
		Fabrik-Nr.:	20/6946
		Tankart:	ohne Angabe
		Tankleckschutz:	Doppelwandig mit Leckanzeigegerät
		Tankwerkstoff:	Stahl
		Zulass-Nr. Tank:	
		Anlagenart:	Tankstelle
		Anzahl Kammern:	1
		Einzelinhalt:	
		Einbauort:	Oberirdisch im Freien
		Schutzgebiet:	nicht im WSG
		Überschw. Gebiet:	nein
		Medium:	Diesel
		Rohrftg. oberird.:	2
		Rohrftg. unterird.:	
		Rohrftg. Werkstoff:	

Zuständige WHG Behörde:
Landratsamt
Annaberg
Paulus-Jenisius-Strasse 24
09456 Annaberg-Buchholz