

Prüfbescheinigung Anlage mit wassergefährdenden Stoffen Wiederkehrende Prüfung nach VAWS



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Bei Rückfragen:

Abteilung Dampf und Drucktechnik
Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: frank.schroeder@tuev-sued.de

| |
|---|
| Agrocent-Venusberg GmbH |
| |
| Gelenauer Str. 19 09430 Venusberg |
| Standort: Agrocent-Venusberg GmbH |
| |
| Gelenauer Str. 19 09430 Venusberg |
| Kundendaten |

| | |
|---------------------|---------------|
| TÜV Equipment: | 1931963 |
| Passwort Netinform: | obycfkt9 |
| Prüfbuch-Nr.: | 6000900877000 |
| TÜV-Daten | |

| | |
|--------------------|--------|
| Gefährdungsstufe: | C |
| maßgebl. WGK: | 2 |
| Volumen: | |
| Rohrleitung [o/u]: | / |
| Medium: | Diesel |
| Anlagendaten | |

Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig, wenn im Papier ein Wasserzeichen "TÜV" sichtbar ist.

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2015
Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 26.05.2011

Sachverständige(r)
Bernd Steiniger

Anlage: Objektdatenblatt

