

Prüfbericht

Lagertank mit Ausrüstungsteilen

Wiederkehrende Prüfung nach AwSV



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung, Feststellung von Abweichungen gem. § 68 Abs. 3 AwSV

Agrocent Landhandels-
gesellschaft mbH Venusberg

Herr Dageförde
Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Standort:

Agrocent Landhandels-
gesellschaft mbH Venusberg

Gelenauer Str. 19
09430 Drebach

Bei Rückfragen:

Abteilung Anlagensicherheit
Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
E-Mail: IS-AN1-CHE@tuvsud.com

TÜV Equipment: 1931964
Passwort Netinform: 16awnhfz
Bezeichnung: 6000900877001

Gefährdungsstufe: C
maßgebl. WGK: 2
Maßgeb. Volumen: 50,000 m³
Rohrleitung [o/u]: 2 /
Baujahr: 1992
Bauart: Oberirdisch im Freien
Fabriknummer: 20/6946
Medium: Diesel

Prüfberichts-Nr.: 1931964-608-WAWO-20210119
Datum der Prüfung: 19.01.2021
Nächste Prüfung: 08/2025

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Folgende Einrichtungen wurden geprüft:

- 1.) visuelle Kontrolle Leckschutz/ Dichtheit, Durchlauf i.O.
- 2.) GWG Typ 83 UV, Zul.-Nr.05 PTB III B/S 1685, Funktion i.O. I=500mm Y=120mm
- 3.) LAG Typ LAZ OL 3-6,5, Zul.-Nr. 06 PTB III B/S 940

Nächste wiederkehrende Prüfung: 08/2025

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 19.01.2021

Sachverständige(r)

Steffen Ebisch

Anlage: Objektdatenblatt



Prüfberichts-Nr.: 1931964-608-WAWO-20210119
Equipmentnr.: 1931964
Material: 608-WAWO
Datum: 19.01.2021
- Seite 1 von 2 -

Telefon: 0371 4343-255
Telefax: 0371 4343-258
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Niederlassung Leipzig
Abteilung Anlagensicherheit
Fürstenstr. 70
09130 Chemnitz

Echtheitsüberprüfung über den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TÜV SÜD Verify.
78390000560506